

Выписка из журнала регистрации результатов испытаний (исследований) разных проб

№ п/п	Дата отбора пробы	Место отбора пробы	Регистрационный номер пробы	Объект испытаний	Определяемый показатель	Единица измерения	Номер НД на метод испытаний, год издания	Результаты испытаний $X(X_{cp}) \pm \Delta/U$; $P=0,95; n=2$	Предельно допустимые концентрации СанПиН 1.2.3685-21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	14.01.25	ЦТП пгт Красный Ключ	0087-6	Питьевая вода	Интенсивность вкуса и привкуса	балл	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.5.8.2, органолептический (сенсорный) исследования (испытания) без уточнения	1	2
					Интенсивность запаха при температуре 20 °С	балл	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.5.8.1.3, органолептический (сенсорный) исследования (испытания) без уточнения	1	2
					Интенсивность запаха при температуре 60 °С	балл	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.5.8.1.4, органолептический (сенсорный) исследования (испытания) без уточнения	1	2
					Цветность	градус цветности	ГОСТ 31868-2012, 2019г., метод Б, фотометрический.	13,0±2,6	20
					Мутность	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.6, фотометрический.	<0,58	1,5
					Водородный показатель (рН)	ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97, 2024г., потенциометрический	7,4±0,2	6-9
					Железо общее	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023, 2023г., фотометрический	0,21±0,05	0,3
					Свободный остаточный хлор	мг/дм ³	ГОСТ 18190-72, 2010г., п.3, титриметрический (объёмный)	<0,15	0,3-0,5
			0076-6		Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23, п.5.1.-5.3.	3	Не более 50
					Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	МУК 4.2.3963-23, п.6.1.-6.3.	отсутствие	отсутствие
					Escherichia coli	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23, п.7.1.-7.3.	отсутствие	отсутствие
					Колифаг	БОЕ/100см ³	МУК 4.2.3963-23, п.Х.	отсутствие	отсутствие
					Споры сульфитредуцирующих клостридий в 20 см ³	КОЕ спор/20 см ³	МУК 4.2.3963-23, п.12.1.-12.4., п.12.6.2	отсутствие	отсутствие
					Энтерококки	КОЕ/100см ³	МУК 4.2.3963-23, п.8.1.-8.3.	отсутствие	отсутствие

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	22.01.25	ЦТП пгт Красный Ключ	0169-6	Питьевая вода	Интенсивность вкуса и привкуса	балл	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.5.8.2, органолептический (сенсорный) исследования (испытания) без уточнения	1	2	
			Интенсивность запаха при температуре 20 °С		балл	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.5.8.1.3, органолептический (сенсорный) исследования (испытания) без уточнения	1	2		
			Интенсивность запаха при температуре 60 °С		балл	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.5.8.1.4, органолептический (сенсорный) исследования (испытания) без уточнения	1	2		
			Цветность		градус цветности	ГОСТ 31868-2012, 2019г., метод Б, фотометрический.	14±2,8	20		
			Мутность		мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.6, фотометрический.	<0,58	1,5		
			Водородный показатель (рН)		ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97, 2024г., потенциометрический	7,4±0,2	6-9		
			Железо общее		мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023, 2023г., фотометрический	0,13±0,03	0,3		
			Свободный остаточный хлор		мг/дм ³	ГОСТ 18190-72, 2010г., п.3, титриметрический (объёмный)	<0,15	0,3-0,5		
			Алюминий		мг/дм ³	ГОСТ 18165-2014, 2015г., метод Б, фотометрический	<0,04			
			Массовая концентрация трихлорметана (хлороформа)		мг/дм ³	ГОСТ 31951–2012, 2019г., п.5, хроматография газовая/газожидкостная	0,0036±0,0013	0,06		
			Жесткость		° Ж	ГОСТ 31954-2012, 2018г., метод А, титриметрический (объёмный)	4,8±0,7			
			0144-6		Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23, п.5.1.-5.3.	0	Не более 50	
					Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	МУК 4.2.3963-23, п.6.1.-6.3.	отсутствие	отсутствие	
					Escherichia coli	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23, п.7.1.-7.3.	отсутствие	отсутствие	
					Колифаг	БОЕ/100см ³	МУК 4.2.3963-23, п.Х.	отсутствие	отсутствие	
					Споры сульфитредуциру ющих клостридий в 20 см ³	КОЕ спор/20 см ³	МУК 4.2.3963-23, п.12.1.-12.4.,п.12.6.2	отсутствие	отсутствие	
					Энтерококки	КОЕ/100см ³	МУК 4.2.3963-23, п.8.1.-8.3.	отсутствие	отсутствие	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	05.02.25	ЦТП пгт Красный Ключ	0307-6	Питьевая вода	Интенсивность вкуса и привкуса	балл	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.5.8.2, органолептический (сенсорный) исследования (испытания) без уточнения	1	2
					Интенсивность запаха при температуре 20 °С	балл	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.5.8.1.3, органолептический (сенсорный) исследования (испытания) без уточнения	1	2
					Интенсивность запаха при температуре 60 °С	балл	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.5.8.1.4, органолептический (сенсорный) исследования (испытания) без уточнения	1	2
					Цветность	градус цветности	ГОСТ 31868-2012, 2019г., метод Б, фотометрический.	14±2,8	20
					Мутность	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.6, фотометрический.	<0,58	1,5
					Водородный показатель (рН)	ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97, 2024г., потенциометрический	7,5±0,2	6-9
					Железо общее	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023, 2023г., фотометрический	0,11±0,03	0,3
					Свободный остаточный хлор	мг/дм ³	ГОСТ 18190-72, 2010г., п.3, титриметрический (объемный)	<0,15	0,3-0,5
					Алюминий	мг/дм ³	ГОСТ 18165-2014, 2015г., метод Б, фотометрический	<0,04	
					Массовая концентрация трихлорметана (хлороформа)	мг/дм ³	ГОСТ 31951–2012, 2019г., п.5, хроматография газовая/газожидкостная	0,0025±0,0009	0,06
					Жесткость	° Ж	ГОСТ 31954-2012, 2018г., метод А, титриметрический (объемный)	5,0±0,8	
			0262-6		Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23, п.5.1.-5.3.	0	Не более 50
					Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	МУК 4.2.3963-23, п.6.1.-6.3.	отсутствие	отсутствие
					Escherichia coli	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23, п.7.1.-7.3.	отсутствие	отсутствие
					Колифаг	БОЕ/100см ³	МУК 4.2.3963-23, п.Х.	отсутствие	отсутствие
					Споры сульфитредуцирующих клостридий в 20 см ³	КОЕ спор/20 см ³	МУК 4.2.3963-23, п.12.1.-12.4.,п.12.6.2	отсутствие	отсутствие
					Энтерококки	КОЕ/100см ³	МУК 4.2.3963-23, п.8.1.-8.3.	отсутствие	отсутствие

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	18.02.25	ЦТП пгт Красный Ключ	0428-6	Питьевая вода	Интенсивность вкуса и привкуса	балл	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.5.8.2, органолептический (сенсорный) исследования (испытания) без уточнения	1	2
					Интенсивность запаха при температуре 20 °С	балл	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.5.8.1.3, органолептический (сенсорный) исследования (испытания) без уточнения	1	2
					Интенсивность запаха при температуре 60 °С	балл	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.5.8.1.4, органолептический (сенсорный) исследования (испытания) без уточнения	1	2
					Цветность	градус цветности	ГОСТ 31868-2012, 2019г., метод Б, фотометрический.	9,7±2,9	20
					Мутность	мг/дм³	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.6, фотометрический.	<0,58	1,5
					Водородный показатель (рН)	ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97, 2024г., потенциометрический	7,5±0,2	6-9
					Железо общее	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023, 2023г., фотометрический	0,13±0,05	0,3
			0362-6		Свободный остаточный хлор	мг/дм³	ГОСТ 18190-72, 2010г., п.3, титриметрический (объёмный)	<0,15	0,3-0,5
					Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см³	МУК 4.2.3963-23, п.5.1.-5.3.	0	Не более 50
					Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см³	МУК 4.2.3963-23, п.6.1.-6.3.	отсутствие	отсутствие
					Escherichia coli	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23, п.7.1.-7.3.	отсутствие	отсутствие
					Колифаг	БОЕ/100см³	МУК 4.2.3963-23, п.Х.	отсутствие	отсутствие
					Споры сульфитредуциру ющих клостридий в 20 см³	КОЕ спор/20 см³	МУК 4.2.3963-23, п.12.1.-12.4.,п.12.6.2	отсутствие	отсутствие
					Энтерококки	КОЕ/100см³	МУК 4.2.3963-23, п.8.1.-8.3.	отсутствие	отсутствие

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5	13.03.25	ЦТП пгт Красный Ключ	0658-6	Питьевая вода	Интенсивность вкуса и привкуса	балл	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.5.8.2, органолептический (сенсорный) исследования (испытания) без уточнения	1	2	
					Интенсивность запаха при температуре 20 °С	балл	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.5.8.1.3, органолептический (сенсорный) исследования (испытания) без уточнения	1	2	
					Интенсивность запаха при температуре 60 °С	балл	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.5.8.1.4, органолептический (сенсорный) исследования (испытания) без уточнения	1	2	
					Цветность	градус цветности	ГОСТ 31868-2012, 2019г., метод Б, фотометрический.	12±2,4	20	
					Мутность	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.6, фотометрический.	<0,58	1,5	
					Водородный показатель (рН)	ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97, 2024г., потенциометрический	7,4±0,2	6-9	
					Железо общее	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023, 2023г., фотометрический	0,063±0,016	0,3	
					Свободный остаточный хлор	мг/дм ³	ГОСТ 18190-72, 2010г., п.3, титриметрический (объёмный)	<0,15	0,3-0,5	
					Алюминий	мг/дм ³	ГОСТ 18165-2014, 2015г., метод Б, фотометрический	<0,04		
					Массовая концентрация трихлорметана (хлороформа)	мг/дм ³	ГОСТ 31951–2012, 2019г., п.5, хроматография газовая/газожидкостная	0,0032±0,0011	0,06	
					Жесткость	° Ж	ГОСТ 31954-2012, 2018г., метод А, титриметрический (объемный)	5,5±0,8		
			0566-6		Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23, п.5.1.-5.3.	0	Не более 50	
					Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	МУК 4.2.3963-23, п.6.1.-6.3.	отсутствие	отсутствие	
					Escherichia coli	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23, п.7.1.-7.3.	отсутствие	отсутствие	
					Колифаг	БОЕ/100см ³	МУК 4.2.3963-23, п.Х.	отсутствие	отсутствие	
					Споры сульфитредуциру ющих клостридий в 20 см ³	КОЕ спор/20 см ³	МУК 4.2.3963-23, п.12.1.-12.4.,п.12.6.2	отсутствие	отсутствие	
					Энтерококки	КОЕ/100см ³	МУК 4.2.3963-23, п.8.1.-8.3.	отсутствие	отсутствие	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	18.03.25	ЦТП пгт Красный Ключ	0697-6	Питьевая вода	Интенсивность вкуса и привкуса	балл	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.5.8.2, органолептический (сенсорный) исследования (испытания) без уточнения	1	2
					Интенсивность запаха при температуре 20 °С	балл	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.5.8.1.3, органолептический (сенсорный) исследования (испытания) без уточнения	1	2
					Интенсивность запаха при температуре 60 °С	балл	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.5.8.1.4, органолептический (сенсорный) исследования (испытания) без уточнения	1	2
					Цветность	градус цветности	ГОСТ 31868-2012, 2019г., метод Б, фотометрический.	11,0±2,2	20
					Мутность	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.6, фотометрический.	<0,58	1,5
					Водородный показатель (рН)	ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97, 2024г., потенциометрический	7,5±0,2	6-9
					Железо общее	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023, 2023г., фотометрический	0,087±0,022	0,3
			0596-6		Свободный остаточный хлор	мг/дм ³	ГОСТ 18190-72, 2010г., п.3, титриметрический (объёмный)	<0,15	0,3-0,5
					Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23, п.5.1.-5.3.	3	Не более 50
					Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	МУК 4.2.3963-23, п.6.1.-6.3.	отсутствие	отсутствие
					Escherichia coli	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23, п.7.1.-7.3.	отсутствие	отсутствие
					Колифаг	БОЕ/100см ³	МУК 4.2.3963-23, п.Х.	отсутствие	отсутствие
					Споры сульфитредуциру ющих клостридий в 20 см ³	КОЕ спор/20 см ³	МУК 4.2.3963-23, п.12.1.-12.4.,п.12.6.2	отсутствие	отсутствие
					Энтерококки	КОЕ/100см ³	МУК 4.2.3963-23, п.8.1.-8.3.	отсутствие	отсутствие

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	10.04.25	ЦТП пгт Красный Ключ	0933-6	Питьевая вода	Интенсивность вкуса и привкуса	балл	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.5.8.2, органолептический (сенсорный) исследования (испытания) без уточнения	1	2
					Интенсивность запаха при температуре 20 °С	балл	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.5.8.1.3, органолептический (сенсорный) исследования (испытания) без уточнения	1	2
					Интенсивность запаха при температуре 60 °С	балл	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.5.8.1.4, органолептический (сенсорный) исследования (испытания) без уточнения	1	2
					Цветность	градус цветности	ГОСТ 31868-2012, 2019г., метод Б, фотометрический.	5,7±1,7	20
					Мутность	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.6, фотометрический.	<0,58	1,5
					Водородный показатель (рН)	ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97, 2024г., потенциометрический	7,3±0,2	6-9
					Железо общее	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023, 2023г., фотометрический	0,050±0,013	0,3
					Свободный остаточный хлор	мг/дм ³	ГОСТ 18190-72, 2010г., п.3, титриметрический (объемный)	<0,15	0,3-0,5
					Алюминий	мг/дм ³	ГОСТ 18165-2014, 2015г., метод Б, фотометрический	<0,04	
					Массовая концентрация трихлорметана (хлороформа)	мг/дм ³	ГОСТ 31951-2012, 2019г., п.5, хроматография газовая/газожидкостная	0,0033±0,0012	0,06
					Жесткость	° Ж	ГОСТ 31954-2012, 2018г., метод А, титриметрический (объемный)	5,3±0,8	
			0804-6		Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23, п.5.1.-5.3.	1	Не более 50
					Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	МУК 4.2.3963-23, п.6.1.-6.3.	отсутствие	отсутствие
					Escherichia coli	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23, п.7.1.-7.3.	отсутствие	отсутствие
					Колифаг	БОЕ/100см ³	МУК 4.2.3963-23, п.Х.	отсутствие	отсутствие
					Споры сульфитредуцирующих клостридий в 20 см ³	КОЕ спор/20 см ³	МУК 4.2.3963-23, п.12.1.-12.4., п.12.6.2	отсутствие	отсутствие
					Энтерококки	КОЕ/100см ³	МУК 4.2.3963-23, п.8.1.-8.3.	отсутствие	отсутствие

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	22.04.25	ЦТП пгт Красный Ключ	1038-6	Питьевая вода	Интенсивность вкуса и привкуса	балл	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.5.8.2, органолептический (сенсорный) исследования (испытания) без уточнения	1	2
					Интенсивность запаха при температуре 20 °С	балл	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.5.8.1.3, органолептический (сенсорный) исследования (испытания) без уточнения	1	2
					Интенсивность запаха при температуре 60 °С	балл	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.5.8.1.4, органолептический (сенсорный) исследования (испытания) без уточнения	1	2
					Цветность	градус цветности	ГОСТ 31868-2012, 2019г., метод Б, фотометрический.	11,0±2,2	20
					Мутность	мг/дм³	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.6, фотометрический.	<0,58	1,5
					Водородный показатель (рН)	ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97, 2024г., потенциометрический	7,5±0,2	6-9
					Железо общее	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023, 2023г., фотометрический	0,077±0,019	0,3
			0891-6		Свободный остаточный хлор	мг/дм³	ГОСТ 18190-72, 2010г., п.3, титриметрический (объёмный)	<0,15	0,3-0,5
					Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см³	МУК 4.2.3963-23, п.5.1.-5.3.	0	Не более 50
					Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см³	МУК 4.2.3963-23, п.6.1.-6.3.	отсутствие	отсутствие
					Escherichia coli	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23, п.7.1.-7.3.	отсутствие	отсутствие
					Колифаг	БОЕ/100см³	МУК 4.2.3963-23, п.Х.	отсутствие	отсутствие
					Споры сульфитредуцирующих клостридий в 20 см³	КОЕ спор/20 см³	МУК 4.2.3963-23, п.12.1.-12.4.,п.12.6.2	отсутствие	отсутствие
					Энтерококки	КОЕ/100см³	МУК 4.2.3963-23, п.8.1.-8.3.	отсутствие	отсутствие

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	20.05.25	ЦТП пгт Красный Ключ	1263-6	Питьевая вода	Интенсивность вкуса и привкуса	балл	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.5.8.2, органолептический (сенсорный) исследования (испытания) без уточнения	1	2
					Интенсивность запаха при температуре 20 °С	балл	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.5.8.1.3, органолептический (сенсорный) исследования (испытания) без уточнения	1	2
					Интенсивность запаха при температуре 60 °С	балл	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.5.8.1.4, органолептический (сенсорный) исследования (испытания) без уточнения	1	2
					Цветность	градус цветности	ГОСТ 31868-2012, 2019г., метод Б, фотометрический.	7,7±2,3	20
					Мутность	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.6, фотометрический.	<0,58	1,5
					Водородный показатель (рН)	ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97, 2024г., потенциометрический	7,4±0,2	6-9
					Железо общее	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023, 2023г., фотометрический	0,101±0,025	0,3
					Свободный остаточный хлор	мг/дм ³	ГОСТ 18190-72, 2010г., п.3, титриметрический (объёмный)	<0,15	0,3-0,5
					Алюминий	мг/дм ³	ГОСТ 18165-2014, 2015г., метод Б, фотометрический	<0,04	
					Массовая концентрация трихлорметана (хлороформа)	мг/дм ³	ГОСТ 31951–2012, 2019г., п.5, хроматография газовая/газожидкостная	0,0029±0,00101	0,06
					Жесткость	° Ж	ГОСТ 31954-2012, 2018г., метод А, титриметрический (объемный)	3,1±0,5	
			1088-6		Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23, п.5.1.-5.3.	0	Не более 50
					Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	МУК 4.2.3963-23, п.6.1.-6.3.	отсутствие	отсутствие
					Escherichia coli	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23, п.7.1.-7.3.	отсутствие	отсутствие
					Колифаг	БОЕ/100см ³	МУК 4.2.3963-23, п.Х.	отсутствие	отсутствие
					Споры сульфитредуциру ющих клостридий в 20 см ³	КОЕ спор/20 см ³	МУК 4.2.3963-23, п.12.1.-12.4.,п.12.6.2	отсутствие	отсутствие
					Энтерококки	КОЕ/100см ³	МУК 4.2.3963-23, п.8.1.-8.3.	отсутствие	отсутствие

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	27.05.25	ЦТП пгт Красный Ключ	1329-6	Питьевая вода	Интенсивность вкуса и привкуса	балл	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.5.8.2, органолептический (сенсорный) исследования (испытания) без уточнения	1	2
					Интенсивность запаха при температуре 20 °С	балл	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.5.8.1.3, органолептический (сенсорный) исследования (испытания) без уточнения	1	2
					Интенсивность запаха при температуре 60 °С	балл	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.5.8.1.4, органолептический (сенсорный) исследования (испытания) без уточнения	1	2
					Цветность	градус цветности	ГОСТ 31868-2012, 2019г., метод Б, фотометрический.	17,0±3,4	20
					Мутность	мг/дм³	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.6, фотометрический.	<0,58	1,5
					Водородный показатель (рН)	ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97, 2024г., потенциометрический	7,2±0,2	6-9
					Железо общее	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023, 2023г., фотометрический	0,157±0,039	0,3
			1148-6		Свободный остаточный хлор	мг/дм³	ГОСТ 18190-72, 2010г., п.3, титриметрический (объёмный)	<0,15	0,3-0,5
					Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см³	МУК 4.2.3963-23, п.5.1.-5.3.	7	Не более 50
					Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см³	МУК 4.2.3963-23, п.6.1.-6.3.	отсутствие	отсутствие
					Escherichia coli	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23, п.7.1.-7.3.	отсутствие	отсутствие
					Колифаг	БОЕ/100см³	МУК 4.2.3963-23, п.Х.	отсутствие	отсутствие
					Споры сульфитредуцирующих клостридий в 20 см³	КОЕ спор/20 см³	МУК 4.2.3963-23, п.12.1.-12.4.,п.12.6.2	отсутствие	отсутствие
					Энтерококки	КОЕ/100см³	МУК 4.2.3963-23, п.8.1.-8.3.	отсутствие	отсутствие

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	17.06.25	ЦТП пгт Красный Ключ	1506-6	Питьевая вода	Интенсивность вкуса и привкуса	балл	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.5.8.2, органолептический (сенсорный) исследования (испытания) без уточнения	1	2
					Интенсивность запаха при температуре 20 °С	балл	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.5.8.1.3, органолептический (сенсорный) исследования (испытания) без уточнения	1	2
					Интенсивность запаха при температуре 60 °С	балл	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.5.8.1.4, органолептический (сенсорный) исследования (испытания) без уточнения	1	2
					Цветность	градус цветности	ГОСТ 31868-2012, 2019г., метод Б, фотометрический.	10,0±3,0	20
					Мутность	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.6, фотометрический.	<0,58	1,5
					Водородный показатель (рН)	ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97, 2024г., потенциометрический	6,9±0,2	6-9
					Железо общее	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023, 2023г., фотометрический	0,082±0,021	0,3
					Свободный остаточный хлор	мг/дм ³	ГОСТ 18190-72, 2010г., п.3, титриметрический (объёмный)	<0,15	0,3-0,5
					Алюминий	мг/дм ³	ГОСТ 18165-2014, 2015г., метод Б, фотометрический	<0,04	
					Массовая концентрация трихлорметана (хлороформа)	мг/дм ³	ГОСТ 31951–2012, 2019г., п.5, хроматография газовая/газожидкостная	0,0039±0,0014	0,06
					Жесткость	° Ж	ГОСТ 31954-2012, 2018г., метод А, титриметрический (объемный)	2,2±0,3	
			1309-6		Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23, п.5.1.-5.3.	2	Не более 50
					Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	МУК 4.2.3963-23, п.6.1.-6.3.	отсутствие	отсутствие
					Escherichia coli	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23, п.7.1.-7.3.	отсутствие	отсутствие
					Колифаг	БОЕ/100см ³	МУК 4.2.3963-23, п.Х.	отсутствие	отсутствие
					Споры сульфитредуцирующих клостридий в 20 см ³	КОЕ спор/20 см ³	МУК 4.2.3963-23, п.12.1.-12.4.,п.12.6.2	отсутствие	отсутствие
					Энтерококки	КОЕ/100см ³	МУК 4.2.3963-23, п.8.1.-8.3.	отсутствие	отсутствие

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	24.06.25	ЦТП пгт Красный Ключ	1568-6	Питьевая вода	Интенсивность вкуса и привкуса	балл	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.5.8.2, органолептический (сенсорный) исследования (испытания) без уточнения	1	2
					Интенсивность запаха при температуре 20 °С	балл	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.5.8.1.3, органолептический (сенсорный) исследования (испытания) без уточнения	1	2
					Интенсивность запаха при температуре 60 °С	балл	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.5.8.1.4, органолептический (сенсорный) исследования (испытания) без уточнения	1	2
					Цветность	градус цветности	ГОСТ 31868-2012, 2019г., метод Б, фотометрический.	12,0±2,4	20
					Мутность	мг/дм³	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.6, фотометрический.	<0,58	1,5
					Водородный показатель (рН)	ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97, 2024г., потенциометрический	7,0±0,2	6-9
					Железо общее	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023, 2023г., фотометрический	<0,05	0,3
			Свободный остаточный хлор		мг/дм³	ГОСТ 18190-72, 2010г., п.3, титриметрический (объёмный)	<0,15	0,3-0,5	
			1362-6		Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см³	МУК 4.2.3963-23, п.5.1.-5.3.	0	Не более 50
			Обобщенные колиформные бактерии		КОЕ/100см³	МУК 4.2.3963-23, п.6.1.-6.3.	отсутствие	отсутствие	
			Escherichia coli		КОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23, п.7.1.-7.3.	отсутствие	отсутствие	
			Колифаг		БОЕ/100см³	МУК 4.2.3963-23, п.Х.	отсутствие	отсутствие	
			Споры сульфитредуцирующих клостридий в 20 см³		КОЕ спор/20 см³	МУК 4.2.3963-23, п.12.1.-12.4.,п.12.6.2	отсутствие	отсутствие	
			Энтерококки		КОЕ/100см³	МУК 4.2.3963-23, п.8.1.-8.3.	отсутствие	отсутствие	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	08.07.25	ЦТП пгт Красный Ключ	1701-6	Питьевая вода	Интенсивность вкуса и привкуса	балл	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.5.8.2, органолептический (сенсорный) исследования (испытания) без уточнения	1	2
					Интенсивность запаха при температуре 20 °С	балл	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.5.8.1.3, органолептический (сенсорный) исследования (испытания) без уточнения	1	2
					Интенсивность запаха при температуре 60 °С	балл	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.5.8.1.4, органолептический (сенсорный) исследования (испытания) без уточнения	1	2
					Цветность	градус цветности	ГОСТ 31868-2012, 2019г., метод Б, фотометрический.	10,0±3,0	20
					Мутность	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.6, фотометрический.	<0,58	1,5
					Водородный показатель (рН)	ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97, 2024г., потенциометрический	6,9±0,2	6-9
					Железо общее	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023, 2023г., фотометрический	0,288±0,058	0,3
					Свободный остаточный хлор	мг/дм ³	ГОСТ 18190-72, 2010г., п.3, титриметрический (объёмный)	<0,15	0,3-0,5
					Алюминий	мг/дм ³	ГОСТ 18165-2014, 2015г., метод Б, фотометрический	<0,04	
					Массовая концентрация трихлорметана (хлороформа)	мг/дм ³	ГОСТ 31951–2012, 2019г., п.5, хроматография газовая/газожидкостная	0,0023±0,0008	0,06
					Жесткость	° Ж	ГОСТ 31954-2012, 2018г., метод А, титриметрический (объемный)	3,0±0,5	
			1476-6		Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23, п.5.1.-5.3.	1	Не более 50
					Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	МУК 4.2.3963-23, п.6.1.-6.3.	отсутствие	отсутствие
					Escherichia coli	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23, п.7.1.-7.3.	отсутствие	отсутствие
					Колифаг	БОЕ/100см ³	МУК 4.2.3963-23, п.Х.	отсутствие	отсутствие
					Споры сульфитредуциру ющих клостридий в 20 см ³	КОЕ спор/20 см ³	МУК 4.2.3963-23, п.12.1.-12.4.,п.12.6.2	отсутствие	отсутствие
					Энтерококки	КОЕ/100см ³	МУК 4.2.3963-23, п.8.1.-8.3.	отсутствие	отсутствие

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	29.07.25	ЦТП пгт Красный Ключ	1897-6	Питьевая вода	Интенсивность вкуса и привкуса	балл	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.5.8.2, органолептический (сенсорный) исследования (испытания) без уточнения	1	2
					Интенсивность запаха при температуре 20 °С	балл	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.5.8.1.3, органолептический (сенсорный) исследования (испытания) без уточнения	1	2
					Интенсивность запаха при температуре 60 °С	балл	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.5.8.1.4, органолептический (сенсорный) исследования (испытания) без уточнения	1	2
					Цветность	градус цветности	ГОСТ 31868-2012, 2019г., метод Б, фотометрический.	11,0±2,2	20
					Мутность	мг/дм³	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.6, фотометрический.	<0,58	1,5
					Водородный показатель (рН)	ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97, 2024г., потенциометрический	7,1±0,2	6-9
					Железо общее	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023, 2023г., фотометрический	0,073±0,018	0,3
					Свободный остаточный хлор	мг/дм³	ГОСТ 18190-72, 2010г., п.3, титриметрический (объёмный)	<0,15	0,3-0,5
			1636-6	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см³	МУК 4.2.3963-23, п.5.1.-5.3.	0	Не более 50	
				Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см³	МУК 4.2.3963-23, п.6.1.-6.3.	отсутствие	отсутствие	
				Escherichia coli	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23, п.7.1.-7.3.	отсутствие	отсутствие	
				Колифаг	БОЕ/100см³	МУК 4.2.3963-23, п.Х.	отсутствие	отсутствие	
				Споры сульфитредуцирующих клостридий в 20 см³	КОЕ спор/20 см³	МУК 4.2.3963-23, п.12.1.-12.4.,п.12.6.2	отсутствие	отсутствие	
				Энтерококки	КОЕ/100см³	МУК 4.2.3963-23, п.8.1.-8.3.	отсутствие	отсутствие	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	14.08.25	ЦТП пгт Красный Ключ	2068-6	Питьевая вода	Интенсивность вкуса и привкуса	балл	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.5.8.2, органолептический (сенсорный) исследования (испытания) без уточнения	1	2
					Интенсивность запаха при температуре 20 °С	балл	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.5.8.1.3, органолептический (сенсорный) исследования (испытания) без уточнения	1	2
					Интенсивность запаха при температуре 60 °С	балл	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.5.8.1.4, органолептический (сенсорный) исследования (испытания) без уточнения	1	2
					Цветность	градус цветности	ГОСТ 31868-2012, 2019г., метод Б, фотометрический.	7,1±2,1	20
					Мутность	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.6, фотометрический.	<0,58	1,5
					Водородный показатель (рН)	ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97, 2024г., потенциометрический	7,2±0,2	6-9
					Железо общее	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023, 2023г., фотометрический	0,112±0,028	0,3
					Свободный остаточный хлор	мг/дм ³	ГОСТ 18190-72, 2010г., п.3, титриметрический (объёмный)	<0,15	0,3-0,5
					Алюминий	мг/дм ³	ГОСТ 18165-2014, 2015г., метод Б, фотометрический	<0,04	
					Массовая концентрация трихлорметана (хлороформа)	мг/дм ³	ГОСТ 31951–2012, 2019г., п.5, хроматография газовая/газожидкостная	0,0034±0,0012	0,06
					Жесткость	° Ж	ГОСТ 31954-2012, 2018г., метод А, титриметрический (объемный)	2,9±0,5	
			1788-6		Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23, п.5.1.-5.3.	1	Не более 50
					Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	МУК 4.2.3963-23, п.6.1.-6.3.	отсутствие	отсутствие
					Escherichia coli	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23, п.7.1.-7.3.	отсутствие	отсутствие
					Колифаг	БОЕ/100см ³	МУК 4.2.3963-23, п.Х.	отсутствие	отсутствие
					Споры сульфитредуциру ющих клостридий в 20 см ³	КОЕ спор/20 см ³	МУК 4.2.3963-23, п.12.1.-12.4.,п.12.6.2	отсутствие	отсутствие
					Энтерококки	КОЕ/100см ³	МУК 4.2.3963-23, п.8.1.-8.3.	отсутствие	отсутствие

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	19.08.25	ЦТП пгт Красный Ключ	2109-6	Питьевая вода	Интенсивность вкуса и привкуса	балл	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.5.8.2, органолептический (сенсорный) исследования (испытания) без уточнения	1	2
					Интенсивность запаха при температуре 20 °С	балл	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.5.8.1.3, органолептический (сенсорный) исследования (испытания) без уточнения	1	2
					Интенсивность запаха при температуре 60 °С	балл	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.5.8.1.4, органолептический (сенсорный) исследования (испытания) без уточнения	1	2
					Цветность	градус цветности	ГОСТ 31868-2012, 2019г., метод Б, фотометрический.	10,0±3,0	20
					Мутность	мг/дм³	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.6, фотометрический.	<0,58	1,5
					Водородный показатель (рН)	ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97, 2024г., потенциометрический	7,1±0,2	6-9
					Железо общее	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023, 2023г., фотометрический	0,082±0,021	0,3
			Свободный остаточный хлор		мг/дм³	ГОСТ 18190-72, 2010г., п.3, титриметрический (объёмный)	<0,15	0,3-0,5	
			1820-6		Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см³	МУК 4.2.3963-23, п.5.1.-5.3.	3	Не более 50
					Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см³	МУК 4.2.3963-23, п.6.1.-6.3.	отсутствие	отсутствие
					Escherichia coli	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23, п.7.1.-7.3.	отсутствие	отсутствие
					Колифаг	БОЕ/100см³	МУК 4.2.3963-23, п.Х.	отсутствие	отсутствие
					Споры сульфитредуциру ющих клостридий в 20 см³	КОЕ спор/20 см³	МУК 4.2.3963-23, п.12.1.-12.4.,п.12.6.2	отсутствие	отсутствие
					Энтерококки	КОЕ/100см³	МУК 4.2.3963-23, п.8.1.-8.3.	отсутствие	отсутствие

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	11.09.25	ЦТП пгт Красный Ключ	2348-6	Питьевая вода	Интенсивность вкуса и привкуса	балл	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.5.8.2, органолептический (сенсорный) исследования (испытания) без уточнения	1	2
					Интенсивность запаха при температуре 20 °С	балл	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.5.8.1.3, органолептический (сенсорный) исследования (испытания) без уточнения	1	2
					Интенсивность запаха при температуре 60 °С	балл	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.5.8.1.4, органолептический (сенсорный) исследования (испытания) без уточнения	1	2
					Цветность	градус цветности	ГОСТ 31868-2012, 2019г., метод Б, фотометрический.	9,0±2,7	20
					Мутность	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.6, фотометрический.	<0,58	1,5
					Водородный показатель (рН)	ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97, 2024г., потенциометрический	7,3±0,2	6-9
					Железо общее	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023, 2023г., фотометрический	0,062±0,016	0,3
					Свободный остаточный хлор	мг/дм ³	ГОСТ 18190-72, 2010г., п.3, титриметрический (объёмный)	<0,15	0,3-0,5
					Алюминий	мг/дм ³	ГОСТ 18165-2014, 2015г., метод Б, фотометрический	<0,04	
					Массовая концентрация трихлорметана (хлороформа)	мг/дм ³	ГОСТ 31951–2012, 2019г., п.5, хроматография газовая/газожидкостная	0,0035±0,0012	0,06
					Жесткость	° Ж	ГОСТ 31954-2012, 2018г., метод А, титриметрический (объёмный)	3,4±0,5	
			2020-6		Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23, п.5.1.-5.3.	2	Не более 50
					Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	МУК 4.2.3963-23, п.6.1.-6.3.	отсутствие	отсутствие
					Escherichia coli	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23, п.7.1.-7.3.	отсутствие	отсутствие
					Колифаг	БОЕ/100см ³	МУК 4.2.3963-23, п.Х.	отсутствие	отсутствие
					Споры сульфитредуциру ющих клостридий в 20 см ³	КОЕ спор/20 см ³	МУК 4.2.3963-23, п.12.1.-12.4.,п.12.6.2	отсутствие	отсутствие
					Энтерококки	КОЕ/100см ³	МУК 4.2.3963-23, п.8.1.-8.3.	отсутствие	отсутствие

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
18	23.09.25	ЦТП пгт Красный Ключ	2470-6	Питьевая вода	Интенсивность вкуса и привкуса	балл	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.5.8.2, органолептический (сенсорный) исследования (испытания) без уточнения	1	2	
					Интенсивность запаха при температуре 20 °С	балл	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.5.8.1.3, органолептический (сенсорный) исследования (испытания) без уточнения	1	2	
					Интенсивность запаха при температуре 60 °С	балл	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.5.8.1.4, органолептический (сенсорный) исследования (испытания) без уточнения	1	2	
					Цветность	градус цветности	ГОСТ 31868-2012, 2019г., метод Б, фотометрический.	6,0±1,8	20	
					Мутность	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.6, фотометрический.	<0,58	1,5	
					Водородный показатель (рН)	ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97, 2024г., потенциометрический	7,2±0,2	6-9	
					Железо общее	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023, 2023г., фотометрический	<0,05	0,3	
					Свободный остаточный хлор	мг/дм ³	ГОСТ 18190-72, 2010г., п.3, титриметрический (объёмный)	<0,15	0,3-0,5	
			2109-6		Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23, п.5.1.-5.3.	8	Не более 50	
					Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	МУК 4.2.3963-23, п.6.1.-6.3.	отсутствие	отсутствие	
					Escherichia coli	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23, п.7.1.-7.3.	отсутствие	отсутствие	
					Колифаг	БОЕ/100см ³	МУК 4.2.3963-23, п.Х.	отсутствие	отсутствие	
					Споры сульфитредуциру ющих клостридий в 20 см ³	КОЕ спор/20 см ³	МУК 4.2.3963-23, п.12.1.-12.4.,п.12.6.2	отсутствие	отсутствие	
					Энтерококки	КОЕ/100см ³	МУК 4.2.3963-23, п.8.1.-8.3.	отсутствие	отсутствие	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	16.10.25	ЦТП пгт Красный Ключ	2699-6	Питьевая вода	Интенсивность вкуса и привкуса	балл	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.5.8.2, органолептический (сенсорный) исследования (испытания) без уточнения	1	2
					Интенсивность запаха при температуре 20 °С	балл	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.5.8.1.3, органолептический (сенсорный) исследования (испытания) без уточнения	1	2
					Интенсивность запаха при температуре 60 °С	балл	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.5.8.1.4, органолептический (сенсорный) исследования (испытания) без уточнения	1	2
					Цветность	градус цветности	ГОСТ 31868-2012, 2019г., метод Б, фотометрический.	6,4±1,9	20
					Мутность	мг/дм³	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.6, фотометрический.	<0,58	1,5
					Водородный показатель (рН)	ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97, 2024г., потенциометрический	7,1±0,2	6-9
					Железо общее	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023, 2023г., фотометрический	0,133±0,033	0,3
					Свободный остаточный хлор	мг/дм³	ГОСТ 18190-72, 2010г., п.3, титриметрический (объёмный)	<0,15	0,3-0,5
					Алюминий	мг/дм³	ГОСТ 18165-2014, 2015г., метод Б, фотометрический	<0,04	
					Массовая концентрация трихлорметана (хлороформа)	мг/дм³	ГОСТ 31951–2012, 2019г., п.5, хроматография газовая/газожидкостная	0,0017±0,0006	0,06
					Жесткость	° Ж	ГОСТ 31954-2012, 2018г., метод А, титриметрический (объемный)	3,8±0,6	
			2306-6		Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см³	МУК 4.2.3963-23, п.5.1.-5.3.	15	Не более 50
					Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см³	МУК 4.2.3963-23, п.6.1.-6.3.	отсутствие	отсутствие
					Escherichia coli	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23, п.7.1.-7.3.	отсутствие	отсутствие
					Колифаг	БОЕ/100см³	МУК 4.2.3963-23, п.Х.	отсутствие	отсутствие
					Споры сульфитредуциру ющих клостридий в 20 см³	КОЕ спор/20 см³	МУК 4.2.3963-23, п.12.1.-12.4.,п.12.6.2	отсутствие	отсутствие
					Энтерококки	КОЕ/100см³	МУК 4.2.3963-23, п.8.1.-8.3.	отсутствие	отсутствие

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	21.10.25	ЦТП пгт Красный Ключ	2739-6	Питьевая вода	Интенсивность вкуса и привкуса	балл	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.5.8.2, органолептический (сенсорный) исследования (испытания) без уточнения	1	2
					Интенсивность запаха при температуре 20 °С	балл	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.5.8.1.3, органолептический (сенсорный) исследования (испытания) без уточнения	1	2
					Интенсивность запаха при температуре 60 °С	балл	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.5.8.1.4, органолептический (сенсорный) исследования (испытания) без уточнения	1	2
					Цветность	градус цветности	ГОСТ 31868-2012, 2019г., метод Б, фотометрический.	6,2±1,8	20
					Мутность	мг/дм³	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.6, фотометрический.	<0,58	1,5
					Водородный показатель (рН)	ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97, 2024г., потенциометрический	7,2±0,2	6-9
					Железо общее	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023, 2023г., фотометрический	0,074±0,019	0,3
					Свободный остаточный хлор	мг/дм³	ГОСТ 18190-72, 2010г., п.3, титриметрический (объёмный)	<0,15	0,3-0,5
			2336-6	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см³	МУК 4.2.3963-23, п.5.1.-5.3.	3	Не более 50	
				Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см³	МУК 4.2.3963-23, п.6.1.-6.3.	отсутствие	отсутствие	
				Escherichia coli	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23, п.7.1.-7.3.	отсутствие	отсутствие	
				Колифаг	БОЕ/100см³	МУК 4.2.3963-23, п.Х.	отсутствие	отсутствие	
				Споры сульфитредуциру ющих клостридий в 20 см³	КОЕ спор/20 см³	МУК 4.2.3963-23, п.12.1.-12.4.,п.12.6.2	отсутствие	отсутствие	
				Энтерококки	КОЕ/100см³	МУК 4.2.3963-23, п.8.1.-8.3.	отсутствие	отсутствие	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	13.11.25	ЦТП пгт Красный Ключ	2937-6	Питьевая вода	Интенсивность вкуса и привкуса	балл	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.5.8.2, органолептический (сенсорный) исследования (испытания) без уточнения	1	2
					Интенсивность запаха при температуре 20 °С	балл	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.5.8.1.3, органолептический (сенсорный) исследования (испытания) без уточнения	1	2
					Интенсивность запаха при температуре 60 °С	балл	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.5.8.1.4, органолептический (сенсорный) исследования (испытания) без уточнения	1	2
					Цветность	градус цветности	ГОСТ 31868-2012, 2019г., метод Б, фотометрический.	2,3±0,7	20
					Мутность	мг/дм³	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.6, фотометрический.	<0,58	1,5
					Водородный показатель (рН)	ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97, 2024г., потенциометрический	7,3±0,2	6-9
					Железо общее	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023, 2023г., фотометрический	0,106±0,027	0,3
					Свободный остаточный хлор	мг/дм³	ГОСТ 18190-72, 2010г., п.3, титриметрический (объёмный)	<0,15	0,3-0,5
					Алюминий	мг/дм³	ГОСТ 18165-2014, 2015г., метод Б, фотометрический	<0,04	
					Массовая концентрация трихлорметана (хлороформа)	мг/дм³	ГОСТ 31951–2012, 2019г., п.5, хроматография газовая/газожидкостная	0,00164±0,0006	0,06
					Жесткость	° Ж	ГОСТ 31954-2012, 2018г., метод А, титриметрический (объёмный)	4,47±0,67	
			2506-6		Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см³	МУК 4.2.3963-23, п.5.1.-5.3.	0	Не более 50
					Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см³	МУК 4.2.3963-23, п.6.1.-6.3.	отсутствие	отсутствие
					Escherichia coli	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23, п.7.1.-7.3.	отсутствие	отсутствие
					Колифаг	БОЕ/100см³	МУК 4.2.3963-23, п.Х.	отсутствие	отсутствие
					Споры сульфитредуциру ющих клостридий в 20 см³	КОЕ спор/20 см³	МУК 4.2.3963-23, п.12.1.-12.4.,п.12.6.2	отсутствие	отсутствие
					Энтерококки	КОЕ/100см³	МУК 4.2.3963-23, п.8.1.-8.3.	отсутствие	отсутствие

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
22	25.11.25	ЦТП пгт Красный Ключ	3040-6	Питьевая вода	Интенсивность вкуса и привкуса	балл	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.5.8.2, органолептический (сенсорный) исследования (испытания) без уточнения	1	2	
					Интенсивность запаха при температуре 20 °С	балл	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.5.8.1.3, органолептический (сенсорный) исследования (испытания) без уточнения	1	2	
					Интенсивность запаха при температуре 60 °С	балл	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.5.8.1.4, органолептический (сенсорный) исследования (испытания) без уточнения	1	2	
					Цветность	градус цветности	ГОСТ 31868-2012, 2019г., метод Б, фотометрический.	3,8±1,1	20	
					Мутность	мг/дм³	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.6, фотометрический.	<0,58	1,5	
					Водородный показатель (рН)	ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97, 2024г., потенциометрический	7,7±0,2	6-9	
					Железо общее	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023, 2023г., фотометрический	0,083±0,021	0,3	
			Свободный остаточный хлор		мг/дм³	ГОСТ 18190-72, 2010г., п.3, титриметрический (объёмный)	<0,15	0,3-0,5		
			2597-6		Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см³	МУК 4.2.3963-23, п.5.1.-5.3.	2	Не более 50	
					Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см³	МУК 4.2.3963-23, п.6.1.-6.3.	отсутствие	отсутствие	
					Escherichia coli	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23, п.7.1.-7.3.	отсутствие	отсутствие	
					Колифаг	БОЕ/100см³	МУК 4.2.3963-23, п.Х.	отсутствие	отсутствие	
					Споры сульфитредуцирующих клостридий в 20 см³	КОЕ спор/20 см³	МУК 4.2.3963-23, п.12.1.-12.4.,п.12.6.2	отсутствие	отсутствие	
					Энтерококки	КОЕ/100см³	МУК 4.2.3963-23, п.8.1.-8.3.	отсутствие	отсутствие	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	09.12.25	ЦТП пгт Красный Ключ	2186-6	Питьевая вода	Интенсивность вкуса и привкуса	балл	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.5.8.2, органолептический (сенсорный) исследования (испытания) без уточнения	1	2
					Интенсивность запаха при температуре 20 °С	балл	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.5.8.1.3, органолептический (сенсорный) исследования (испытания) без уточнения	1	2
					Интенсивность запаха при температуре 60 °С	балл	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.5.8.1.4, органолептический (сенсорный) исследования (испытания) без уточнения	1	2
					Цветность	градус цветности	ГОСТ 31868-2012, 2019г., метод Б, фотометрический.	5,0±1,5	20
					Мутность	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.6, фотометрический.	<0,58	1,5
					Водородный показатель (рН)	ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97, 2024г., потенциометрический	7,6±0,2	6-9
					Железо общее	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023, 2023г., фотометрический	0,073±0,018	0,3
					Свободный остаточный хлор	мг/дм ³	ГОСТ 18190-72, 2010г., п.3, титриметрический (объёмный)	<0,15	0,3-0,5
					Алюминий	мг/дм ³	ГОСТ 18165-2014, 2015г., метод Б, фотометрический	<0,04	
					Массовая концентрация трихлорметана (хлороформа)	мг/дм ³	ГОСТ 31951–2012, 2019г., п.5, хроматография газовая/газожидкостная	0,00172±0,0006	0,06
					Жесткость	° Ж	ГОСТ 31954-2012, 2018г., метод А, титриметрический (объемный)	4,72±0,71	
			2718-6		Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23, п.5.1.-5.3.	0	Не более 50
					Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	МУК 4.2.3963-23, п.6.1.-6.3.	отсутствие	отсутствие
					Escherichia coli	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23, п.7.1.-7.3.	отсутствие	отсутствие
					Колифаг	БОЕ/100см ³	МУК 4.2.3963-23, п.Х.	отсутствие	отсутствие
					Споры сульфитредуциру ющих клостридий в 20 см ³	КОЕ спор/20 см ³	МУК 4.2.3963-23, п.12.1.-12.4.,п.12.6.2	отсутствие	отсутствие
					Энтерококки	КОЕ/100см ³	МУК 4.2.3963-23, п.8.1.-8.3.	отсутствие	отсутствие

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	23.12.25	ЦТП пгт Красный Ключ	3321-6	Питьевая вода	Интенсивность вкуса и привкуса	балл	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.5.8.2, органолептический (сенсорный) исследования (испытания) без уточнения	1	2
					Интенсивность запаха при температуре 20 °С	балл	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.5.8.1.3, органолептический (сенсорный) исследования (испытания) без уточнения	1	2
					Интенсивность запаха при температуре 60 °С	балл	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.5.8.1.4, органолептический (сенсорный) исследования (испытания) без уточнения	1	2
					Цветность	градус цветности	ГОСТ 31868-2012, 2019г., метод Б, фотометрический.	7,2±2,2	20
					Мутность	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016, 2016г., п.6, фотометрический.	<0,58	1,5
					Водородный показатель (рН)	ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97, 2024г., потенциометрический	7,5±0,2	6-9
					Железо общее	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023, 2023г., фотометрический	0,069±0,017	0,3
			2832-6		Свободный остаточный хлор	мг/дм ³	ГОСТ 18190-72, 2010г., п.3, титриметрический (объёмный)	<0,15	0,3-0,5
					Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23, п.5.1.-5.3.	3	Не более 50
					Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	МУК 4.2.3963-23, п.6.1.-6.3.	отсутствие	отсутствие
					Escherichia coli	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23, п.7.1.-7.3.	отсутствие	отсутствие
					Колифаг	БОЕ/100см ³	МУК 4.2.3963-23, п.Х.	отсутствие	отсутствие
					Споры сульфитредуциру ющих клостридий в 20 см ³	КОЕ спор/20 см ³	МУК 4.2.3963-23, п.12.1.-12.4.,п.12.6.2	отсутствие	отсутствие
					Энтерококки	КОЕ/100см ³	МУК 4.2.3963-23, п.8.1.-8.3.	отсутствие	отсутствие

Начальник химико-бактериологической
лаборатории АО «ВК и ЭХ»



И.А. Шитова